



OFÍCIO Nº. 02886/2021-GS/SEINFRA

Manaus, 06 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA
Prefeito do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM
Av. Danilo Correa, s/n, Centro.
CEP: 69.740-000 Santa Isabel do Rio Negro/AM

Assunto: **Encaminhamento de Formulário de Controle de Documentação.**

Ref.: **Pendência documental no Plano de Trabalho para celebração de convênio – Revitalização da Estrada do Aeroporto no município de Santa Isabel do Rio Negro/AM.**

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício nº. 090/2021-PMSIRN-GP, constante nos autos do **Processo n. 01.01.025101.3750.2021-SEINFRA**, que apresenta a documentação visando a celebração de Convênio, tendo como objeto a **Revitalização da Estrada do Aeroporto no Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM**, encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Controle de Documentação emitido pelo Departamento de Projetos e Orçamento – DEPROR/SEINFRA, onde constam as providências a serem tomadas para sanar as pendências constatadas na documentação.

Assim, para prosseguimento do processo, aguardamos o envio dos documentos corrigidos que serão submetidos à nova análise.

Atenciosamente,


Eng. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e
Região Metropolitana de Manaus

CHEFGAB/SEAENG/DEPROR
Protocolo nº. 01.01.025101.3750.2021-SEINFRA

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
DEPARTAMENTO DE PROJETO E ORÇAMENTO-DEPROR

PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (TÉCNICA) PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo Nº: 01.01.025101.00003750.2021	Objeto: Revitalização da Estrada do Aeroporto no município de Santa Isabel do Rio Negro/Am
Solicitante: Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro	Data: 05/08/2021

	DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1	1. Ofício da instituição ou ente da federação, solicitando a celebração do convênio;	C		
2	2. Cadastro financeiro com abertura de conta corrente da CEF ou Bradesco;		NC	Não apresentou
3	3. Plano de Trabalho (Assinado e carimbado pelo(a) Prefeito(a));		NC	Dados cadastrais da conta bancária
4	a. DADOS CADASTRAIS (Prefeitura e/ou representante da instituição); b. OUTROS PARTICIPES; c. DESCRIÇÃO DO PROJETO (Objeto, período de execução, identificação dos serviços, justificativa); d. METAS / ETAPAS (De acordo com o cronograma); e. PLANO DE APLICAÇÃO (Natureza da despesa 44.40.42 – Auxílios, com os valores do concedente e proponente); f. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Cronograma do concedente e proponente); g. DECLARAÇÃO; h. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.		NC	Dados cadastrais da conta bancária; Cronograma de desembolso os 30 primeiros dias só parcelas relativas a serviços ambientais
5	4. Projeto básico;		NC	Havera correções após adequações
6	a. Planilha orçamentária (Com preços atualizados, identificando a tabela utilizada, o mês de referência e os códigos dos serviços) (Utilizar as tabelas oficiais: SINAPI ou SICRO-DNIT) (Assinada pelo(a) Engenheiro(a));		NC	Na administração na equipe ambiental, substituir o Engenheiro por um Biólogo com salário de 6 mínimos e encargos sociais de um engenheiro e o Geólogo com salário mensalista. Engenheiro e biólogo considerar 30 dias e o técnico ambiental o período de estudo mais o período de obras. Na administração da obra falta o técnico de segurança do trabalho Duração da obra 4 meses, sendo 30 dias (mínimo) para desembarços ambientais e 90 dias para execução dos serviços; Contratação da equipe de execução da obra propriamente dita, só após desembarços ambientais; Considerar então 3 meses de contrato das equipes para execução da obra propriamente dita, exceto dos membros da equipe ambiental Biólogo e Geólogo 1 mês e o técnico ambiental 4 meses.
7	b. Cronograma físico-financeiro (Conforme metas/etapas e com data base) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		NC	Primeira parcela, só serviços relacionados aos estudos ambientais.
8	c. Memória de cálculo (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		NC	Na administração não consta técnico de segurança do trabalho. Rever períodos de atuação das equipes na obra propriamente dita. Descrever com mais detalhes o serviço que esta sendo demonstrado
9	d. Composição de Preço Unitário – CPU (Dos serviços que não constam na tabela utilizada no orçamento – indicar referência da CPU e códigos dos insumos) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		NC	Transporte terrestre de material betuminoso o Cálculo é baseado na Portaria nº 1.977 de 25 de outubro de 2017 do DNIT e utilizando as tabelas de Índices de reajustamento de Obras Rodoviárias do citado órgão. Transporte fluvial de material betuminoso o Cálculo é baseado na Portaria nº 434 de 14 de março de 2017 do DNIT e utilizando as tabelas de Índices de reajustamento de Obras Rodoviárias do citado órgão. Apresentar cotação de preço local de areia, cimento e brita/seixo, comparar com preços Manaus acrescido do transporte e determinar qual preço é mais favorável ao herário público.
10	e. Detalhamento de BDI e leis sociais;		NC	Obra de pequeno porte, reavaliar taxa de BDI
11	f. Especificação técnica / memorial descritivo (Assinada pelo(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a));		NC	No memorial descritivo, informar qual realmente sera os serviços a serem executados. É só recapeamento ou substituição de sub-base, base e a camada de asfalto?
12	g. PROJETOS: - EDIFICAÇÕES: ARQUITETURA: Implantação, Planta baixa, Cortes e Fachadas. COMPLEMENTARES: Estrutural, Hidráulica, Hidrossanitárias, Elétrica, SPDA, Lógica e Combate à Incêndio. (Assinados pelo(a) Arquiteto e/ou Engenheiro (a)) SONDAGEM DO TERRENO (Assinado pelo(a) Geólogo (a)) - OBRAS VIÁRIAS: Relação de ruas: nome, extensão, largura; localização de jazida, bota fora, usina e canteiro para cálculo de DMT; projeto Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Localização, Topografia e Sinalização).		NC	Definição do projeto não esta clara. É um recapeamento mais calçada ou a substituição de sub-base, base, asfalto e calçadas? O trecho que aparece no relatório fotografico se ve um pavimento perfeito, justifica retirar todo o pavimento em uma espessura de 20 cm? Detalhar melhor a calçada. Projeto de terraplenagem indica substituição de sub-base e base, mas na memória só retira 20 cm. Falta ensaios em laboratório da jazida. Apresentar dimensionamento do pavimento.
13	h. ART e RRT (do responsável pela assinatura da documentação técnica);		NC	Não apresentou
14	i. Declaração de Inexigibilidade ou licença emitido pelo IPAAM;		NC	Não apresentou
15	j. Estudo de viabilidade do projeto;			
16	k. CD contendo os itens listados acima.		NC	Não apresentou

OBS:

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR OBSERVAÇÃO.



Edison Rotondano

Eng. Civil
CREA - 2190/AM
SEINFRA

PROTOCOLO
SEINFRA

CLASSIFICAÇÃO: POLHA:
VISTO: J 132

Retransmitidas: Encaminhamento do Ofício n. 02886/2021-GS/SEINFRA

Microsoft Outlook

<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@office365prodam.onmicrosoft.com>

Seg, 09/08/2021 10:59

Para: PREFEITURA.SIRN2021@GMAIL.COM <PREFEITURA.SIRN2021@GMAIL.COM>

📎 1 anexos (39 KB)

Encaminhamento do Ofício n. 02886/2021-GS/SEINFRA;

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

PREFEITURA.SIRN2021@GMAIL.COM (PREFEITURA.SIRN2021@GMAIL.COM)

Assunto: Encaminhamento do Ofício n. 02886/2021-GS/SEINFRA